

**GT-140002**  
Januari 2014

# Afgifterendement van de Jaga Low H<sub>2</sub>O warmtewisselaar in een Tempo omkasting



Bepaling van het afgifterendement ten behoeve van  
een kwaliteitsverklaring voor de ISSO databank

### III Kwaliteitsverklaring: afgifterendement $\eta_{H,em}$ van Jaga Low H<sub>2</sub>O warmtewisselaar in een Tempo omkasting

Individuele verwarming of collectieve verwarming met individuele bemetering.  
Hoogte ruimte in rekenzone tot 8 m.

Type warmteafgifte van verwarmingssysteem	Gemiddelde afgiftetemperatuur	
	≤50°C	>50°C
2a) Radiatorverwarming en/of convectiverwarming voor buitenwand $d$ ; gemiddelde warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies $e$ ter plaatse van de radiatoren of convectoren, $R_c$ in m <sup>2</sup> K/W, gelijk aan of groter dan 2,5	1,00	1,00
2b) Radiatorverwarming en/of convectiverwarming voor buitenwand $d$ ; gemiddelde warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies $e$ ter plaatse van de radiatoren of convectoren, $R_c$ in m <sup>2</sup> K/W, kleiner dan 2,5	1,00	1,00